

Kjell Stenstadvold

Vår dato: 01.07.2020

Vår ref.: 201006400-128

Arkiv: 611

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Lars Hagvaag Seim

22959874/lhs@nve.no

Endringer i nye Hamang transformatorstasjon. Orientering om vedtak om konsesjon og samtykke til ekspropriasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Elvia AS konsesjon og Statnett SF konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å gjøre byggetekniske endringer og endringer i elektriske anlegg i nye Hamang transformatorstasjon. NVE gir samtidig Statnett tillatelse til endret innføringsløsning for 300 kV forbindelsen Hamang–Bærum i ny transformatorstasjon. Dette innebærer en ny ca. 450 meter lang 300(420) kV jordkabel fra stasjonen frem til et nytt muffehus etter alternativ 1a. Anlegget ligger i Bærum kommune i Viken fylke.

Begrunnelsen for vedtaket er at endringene i det elektriske anlegget legger til rette for fremtidig spenningsoppgradering i regionalnettet, samtidig som det gir bedre driftsforhold og forsyningssikkerhet, ryddigere eiergrensesnitt og redusert behov for innkjøp av ekstra beredskapstransformator.

NVE vurderer at endret innføringsløsning i nye Hamang transformatorstasjon fra luftledning til jordkabel reduserer det båndlagte arealet på dagens stasjonstomt i vesentlig grad, noe som vil tilrettelegge for økt utnyttelse av stasjonstomten til boligformål. NVE legger videre til grunn at endret innføringsløsning fra luftledning til kabel gir større fleksibilitet med hensyn til fremtidig tilknytning mot Bærum. Luftledning inn til ny stasjon ville gjort det mer kostbart og teknisk utfordrende å bygge om til kabelinnføring på et eventuelt senere tidspunkt.

I konsesjonen har NVE stilt følgende vilkår: «Dersom det innen 2. kvartal 2022 viser seg at det ikke er behov for et permanent muffehus, forutsetter NVE at Statnett i god tid før byggestart søker om konsesjonsendring fra permanent til midlertidig muffeanlegg. I den forbindelse skal Statnett vurdere alternative plasseringer av et midlertidig anlegg ut fra oppdatert fremdriftsplan for bygging av den nye 420 kV-forbindelsen Hamang–Bærum–Smestad.»

Konsesjonsdokumentet, ekspropriasjonstillatelsen og notatet «Bakgrunn for vedtak» av i dag er tilgjengelige på <https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=2618&type=A-1>.

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Klage

Vedtakene kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 6 uker fra det tidspunktet underretningen kom fram eller klageren fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, jf. forvaltningsloven kap. VI. Parter (grunneiere, rettighetshaver og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (andre med spesielt nær rettslig, økonomisk eller faktisk tilknytning til saken og organisasjoner som representerer berørte interesser) har rett til å klage på vedtaket. Å avgi høringsuttalelse eller på annen måte bli orientert om saken, gir ikke i seg selv gir klagerett på vedtaket.

En klage skal være skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Den bør inneholde en begrunnelse og opplysninger som gjør det mulig for NVE å avgjøre om klageren har klagerett. Etter forvaltningsloven skal NVE vurdere klagene og forberede saken før den sendes til Olje- og energidepartementet. Vi foretrekker at klager sendes til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef

Lars Hagvaag Seim
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Mottakerliste:

Bærum kommune
ELVIA AS
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
Jon Even Vale
Kjell Stenstadvold
Sandvika Vel
STATENS VEGVESEN
TORILL RAMLETH
VIKEN FYLKESKOMMUNE

Kopi til:

ELVIA AS
Statnett SF